



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тамбовской области
(Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 419-ГДП Управление Роспотребнадзора 29 июля 2024г.
по Тамбовской области
(место выдачи предписания)

Мною, Рыжковым Алексеем Михайловичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении МБДОУ «Детский сад №38 "Апельсин", ИНН 6833007185 ОГРН 1036894110582, адрес: г.Тамбов, ул. Лесная, д.27

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Стены и пол в прачечной корпуса 2, выстланные керамической плиткой, имеют дефекты и повреждения плиточного покрытия, потолок имеет дефекты потолочного покрытия (п.п.2.5.2-2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- В буфетной корпуса 2 групповой №10 фасад мебели с нарушением целостности, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением дез.средства (п.2.4.9 СП 2.4.3648-20).
- В буфетной корпуса 2 групповой №12 рабочая стена имеет повреждения (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- В туалетных комнатах корпуса 2 групп 8,10,11,12,13 стены и полы имеют повреждения облицовочной плитки: трещины, отпавшая плитка (п.п.2.5.2-2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- Полы на пищеблоке корпуса 1 в мясном цехе, овощном цехе и моечной кухонной посуды с повреждениями керамической напольной плитки, имеются трещины и сколы (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20).
- Стены на пищеблоке корпуса 2 в совмещенном цеху с повреждениями керамической плитки, имеются трещины и сколы (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20).
- Пол на пищеблоке корпуса 2 в кладовой с повреждениями керамической

напольной плитки, имеются трещины и сколы (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20).

- На пищеблоке корпуса 2 разделочный стол «овощи сырые» не цельнометаллический (деревянный), столешница обита листом нержавеющей стали (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20).
- В корпусе 2 в групповой №8 в спальне и в игровой, в групповой №11 в раздевалке, в групповых №9, 10, 12 и 13 в спальнях окна ветхие, затрудняющие осуществлять режим проветривания в любое время (п.2.7.2 СП 2.4.3648-20).
- В корпусе 2 стеклопакетно на окнах в групповых 13 в спальне, в групповой №11 в раздевалке имеет повреждения целостности (п.2.8.3 СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. провести ремонт стен и пола прачечной корпуса 2 в срок до 20.08.2025г.;
2. провести замену фасада мебели буфетной корпуса 2 групповой №10 в срок до 20.08.2025;
3. провести ремонт рабочей стены буфетной 12 корпуса 2 в срок до 20.08.2025;
4. провести ремонт туалетных комнатах корпуса 2 групп 8,10,11,12,13 в срок до 20.08.2025;
5. провести ремонт пола пищеблока корпуса 1 в мясном цехе, овощном цехе и моечной кухонной посуды в срок до 20.08.2025;
6. провести ремонт стен пищеблока корпуса 2 в совмещенном цеху, кладовой, пола в кладовой в срок до 20.08.2025;
7. провести замену оконных блоков в корпусе 2 в групповой №8 в спальне и в игровой, в групповой №11 в раздевалке, в групповых №9, 10, 12 и 13 в спальнях в срок до 20.08.2025;
8. провести замену разделочного стола «овощи сырые» на пищеблоке корпуса 2 в срок до 20.08.2025;
9. провести замену в корпусе 2 стеклопакетно на окнах в групповой 13 в спальне, в групповой №11 в раздевалке в срок до 01.10.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад №38 "Апельсин", адрес: г.Тамбов, ул. Лесная, д.27

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица